

別紙1「照明器具一覧」 特別養護老人ホーム いこいの杜 LED照明 仕様書

場所		既設照明				施工方法	LED照明(参考品番①)		LED照明(参考品番②)		
階層	区分	部屋名等	記号	型式	台数	消費電力(W)	型式(参考品番)	台数	型式(参考品番)	台数	
1F	ユニット1	ホーチ	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1
1F	ユニット1		K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	1	FPL7ND	1
1F	ユニット1	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	POM-PDL-1502930FN-Z	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8
1F	ユニット1		C100	シーリング口強化和紙張り(FHD100W×1)	1	100	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH148704-L	1
1F	ユニット1		g601	ブラケット(LDS60W×1)	4	60	球交換	NL-OPM/4W27K/E17/D-Z2	4	LDA8L-G-E17-6T5	4
1F	ユニット1		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4
1F	ユニット1		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	POM-PDL-1250527-Z	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5
1F	ユニット1	倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
1F	ユニット1	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5
1F	ユニット1	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	17	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	17	EL-D04/3(152NM) AHN	17
1F	ユニット1		C322	富士型(FHF32W×2)	8	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	16	HF18N-SA	16
1F	ユニット1		k151	ペンダント和紙張り(EFA15W×1)	2	15	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	2	LDA8L-G-6T5	2
1F	ユニット1	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
1F	ユニット1	浴室	K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	2	FPL7ND	2
1F	ユニット1	畳スペース	b72P	シーリング乳白糸巻き模様入り(FOL34+27W)	1	61	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH148710-L	1
1F	ユニット1	居室1~10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OL291345NR-Z3	10	CL8DL-J1	10
1F	ユニット2	ホーチ	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1
1F	ユニット2		K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	1	FPL7ND	1
1F	ユニット2	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	POM-PDL-1502930FN-Z	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8
1F	ユニット2		C100	シーリング口強化和紙張り(FHD100W×1)	1	100	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH148704-L	1
1F	ユニット2		g601	ブラケット(LDS60W×1)	4	60	球交換	NL-OPM/4W27K/E17/D-Z2	4	LDA8L-G-E17-6T5	4
1F	ユニット2		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4
1F	ユニット2		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	POM-PDL-1250527-Z	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5
1F	ユニット2	倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
1F	ユニット2	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5
1F	ユニット2	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	17	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	17	EL-D04/3(152NM) AHN	17
1F	ユニット2		C322	富士型(FHF32W×2)	8	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	16	HF18N-SA	16
1F	ユニット2		k151	ペンダント和紙張り(EFA15W×1)	2	15	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	2	LDA8L-G-6T5	2
1F	ユニット2	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
1F	ユニット2	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	2	FPL7ND	2
1F	ユニット2	畳スペース	b72P	シーリング乳白糸巻き模様入り(FOL34+27W)	1	61	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH148710-L	1
1F	ユニット2	居室1~10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OL291345NR-Z3	10	CL8DL-J1	10
1F	ユニット3	ホーチ	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1
1F	ユニット3		K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	1	FPL7ND	1
1F	ユニット3	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	POM-PDL-1502930FN-Z	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8
1F	ユニット3		g85	シーリング口強化和紙張り(FHD85W×1)	1	85	器具交換	ODL-OL291022R-Z2	1	AH148737-L	1
1F	ユニット3		h571	ブラケット和紙カバー(IL60W×1)	1	60	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	4	LDA8L-G-6T5	4
1F	ユニット3		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	器具交換	POM-PDL-1250527-Z	5	EL-D00/1(062NM) AHN	5
1F	ユニット3		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	EL-D02/2(062NM) AHN	1
1F	ユニット3	倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	5	HF18N-SA	5
1F	ユニット3	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5
1F	ユニット3	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	26	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	26	EL-D04/3(152NM) AHN	26
1F	ユニット3		C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4
1F	ユニット3		I601	ペンダント和紙カバー(LDS60W×1)	2	60	球交換	NL-OPM/4W27K/E17/D-Z2	2	LDA8L-G-E17-6T5	2
1F	ユニット3		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	2	40	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	2	EL-D00/1(062NM) AHN	2
1F	ユニット3	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
1F	ユニット3	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	2	FPL7ND	2
1F	ユニット3	畳スペース	b72P	シーリング乳白糸巻き模様入り(FOL34+27W)	1	61	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH148710-L	1
1F	ユニット3	居室1~10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OL291345NR-Z3	10	CL8DL-J1	10
1F	ユニット4	ホーチ	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1
1F	ユニット4		K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	1	FPL7ND	1

別紙1「照明器具一覧」 特別養護老人ホーム いこいの杜 LED照明 仕様書

場所			既設照明				施工方法		LED照明(参考品番①)		LED照明(参考品番②)	
階層	区分	部屋名等	記号	型式	台数	消費電力(W)		型式(参考品番)	台数	型式(参考品番)	台数	
1F	ユニット4	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	POM-PDL-1502930FN-Z	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8	
1F	ユニット4		005	シーリング強化和紙張り(FHD05W×1)	1	05	器具交換	ODL-OL291022R-Z2	1	AH140707-L	1	
1F	ユニット4		h571	ブラケット和紙カバー(IL60W×1)	1	60	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	4	LDA8L-G-6T5	4	
1F	ユニット4		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	器具交換	POM-PDL-1250527-Z	5	EL-D00/1(062NM) AHN	5	
1F	ユニット4		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	EL-D02/2(062NM) AHN	1	
1F	ユニット4	倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	ユニット4	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5	
1F	ユニット4	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	26	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	26	EL-D04/3(152NM) AHN	26	
1F	ユニット4		C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4	
1F	ユニット4		I601	ペンダント和紙カバー(LDS60W×1)	2	60	球交換	NL-OPM/4W27K/E17/D-Z2	2	LDA8L-G-E17-6T5	2	
1F	ユニット4	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	ユニット4	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	2	FPL7ND	2	
1F	ユニット4	畳スペース	072P	シーリング乳白糸巻き模様入り(FCL34×27W)	1	07	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH148710-L	1	
1F	ユニット4	居室1~10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OL291345NR-Z3	10	CL8DL-J1	10	
1F	ユニット4	パブリックスペース・廊下	E233	埋込□275ルーバー(FHP23W×3)	16	69	バイパス工事	YRS8W-FPL/FHP-WT/N-Z	48	FPL8ND	48	
1F	ユニット4		N254	ペンダント手もみ紙張りセット(EFD25W×4)	2	100	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	8	LDA14L-G-10T5	8	
1F	ユニット4	ゴミ置場1・2	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	2	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2	
1F	ユニット4	倉庫	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1	
1F	ユニット4	理美容室	J853	埋込φ900パネル(FHD85W×3)	1	255	球交換	YRS2.3W-MD/D-10P-Z2	1	NNF83600J LT9	1	
1F	ユニット4		G321	ミラーライト(FHF32W×1)	2	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2	
1F	ユニット4	医務室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8	
1F	ユニット4	理学療法士室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8	
1F	ユニット4	汚物処理室1・2	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	6	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	6	EL-D04/3(102NM) AHN	6	
1F	ユニット4	DS1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2	
1F	ユニット4	リネン庫1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2	
1F	ユニット4	便所1・2	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	2	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	2	EL-D04/3(102NM) AHN	2	
1F	ユニット4	物入1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2	
1F	ユニット4	テラス	K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	1	FPL7ND	1	
1F	共用部	ボート1・2・3	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	9	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	9	EL-D04/3(062NM) AHN	9	
1F	共用部	ウッドデッキ	K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	1	FPL7ND	1	
1F	共用部	玄関・ホール	R321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	8	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	8	EL-D04/3(152NM) AHN	8	
1F	共用部	廊下1~4・EVホール	E233	埋込□275ルーバー(FHP23W×3)	15	69	バイパス工事	YRS8W-FPL/FHP-WT/N-Z	45	FPL8ND	45	
1F	共用部	事務室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	11	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	22	HF18N-SA	22	
1F	共用部		B321	埋込W150(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	共用部	会議室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8	
1F	共用部	相談室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8	
1F	共用部	脱衣室	F322W	業務用浴室灯(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4	
1F	共用部	機会浴室	F322W	業務用浴室灯(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	12	HF18N-SA	12	
1F	共用部	階段下倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	共用部	ホップ室	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	共用部	地域交流スペース	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	25	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	25	EL-D04/3(152NM) AHN	25	
1F	共用部		M100	ペンダントガラスセット(IL100W×1)	10	100	球交換	NL-OPS/8W27K/E26/D-Z2	10	LDA14L-G-10T5	10	
1F	共用部	厨房	H322W	富士型 防雨・防湿(FHF32W×2)	1	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2	
1F	共用部	男・女便所	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	2	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	2	EL-D04/3(102NM) AHN	2	
1F	共用部	倉庫	C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4	
1F	共用部	居宅介護支援事務所	C322	富士型(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8	
1F	共用部	宿直室	B322	埋込W220(FHF32W×2)	1	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2	
1F	共用部	男子更衣室	C322	富士型(FHF32W×2)	1	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2	
1F	共用部	男子脱衣室	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1	
1F	共用部	女子更衣室	C322	富士型(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8	
1F	共用部	女子脱衣室	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	2	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	2	EL-D04/3(102NM) AHN	2	

別紙1「照明器具一覧」 特別養護老人ホーム いこいの杜 LED照明 仕様書

場所		既設照明				施工方法	LED照明(参考品番①)		LED照明(参考品番②)		
階層	区分	部屋名等	記号	型式	台数	消費電力(W)	型式(参考品番)	台数	型式(参考品番)	台数	
1F	共用部	配膳室	I322	埋込W220パネル(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8
2F	ユニット5	ホーチ	R241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1
2F	ユニット5	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	POM-PDL-1502930FN-Z	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8
2F	ユニット5		e1004	シーリング(IL100W×4)	1	400	球交換	NL-OPS/8W27K/E26/D-Z2	4	LDA14L-G-10T5	4
2F	ユニット5		i571	ブラケットセード(IL57W×1)	5	114	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	5	LDA8L-G-6T5	5
2F	ユニット5		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4
2F	ユニット5		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	POM-PDL-1250527-Z	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5
2F	ユニット5	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5
2F	ユニット5	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	26	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	26	EL-D04/3(152NM) AHN	26
2F	ユニット5		C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4
2F	ユニット5		m100	ペンダントガラスセード(IL100W×1)	2	100	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	LDA14L-G-10T5	1
2F	ユニット5	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
2F	ユニット5	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	2	FPL7ND	2
2F	ユニット5	畳スペース	b72P	シーリング乳白糸巻き模様入り(FCL34×27W)	1	61	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH148710L	1
2F	ユニット5	居室1~10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OL291345NR-Z3	10	CL8DL-J1	10
2F	ユニット6	ホーチ	R241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1
2F	ユニット6	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	POM-PDL-1502930FN-Z	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8
2F	ユニット6		e1004	シーリング(IL100W×4)	1	400	球交換	NL-OPS/8W27K/E26/D-Z2	4	LDA14L-G-10T5	4
2F	ユニット6		i571	ブラケットセード(IL57W×1)	5	114	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	5	LDA8L-G-6T5	5
2F	ユニット6		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4
2F	ユニット6		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	POM-PDL-1250527-Z	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5
2F	ユニット6	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5
2F	ユニット6	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	26	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	26	EL-D04/3(152NM) AHN	26
2F	ユニット6		C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4
2F	ユニット6		m100	ペンダントガラスセード(IL100W×1)	2	100	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	LDA14L-G-10T5	1
2F	ユニット6	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
2F	ユニット6	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	2	FPL7ND	2
2F	ユニット6	畳スペース	b72P	シーリング乳白糸巻き模様入り(FCL34×27W)	1	61	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH148710L	1
2F	ユニット6	居室1~10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OL291345NR-Z3	10	CL8DL-J1	10
2F	ユニット7	ホーチ	R241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1
2F	ユニット7	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	7	57	器具交換	POM-PDL-1502930FN-Z	7	EL-D15/5(252NM) AHN	7
2F	ユニット7		f606	シャンテリア(IL60W×6)	1	360	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	6	LDA8L-G-6T5	6
2F	ユニット7		j571	ブラケット強化和紙張り(IL57W×1)	1	57	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	1	LDA8L-G-6T5	1
2F	ユニット7		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4
2F	ユニット7		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	POM-PDL-1250527-Z	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5
2F	ユニット7	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5
2F	ユニット7	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	17	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	17	EL-D04/3(152NM) AHN	17
2F	ユニット7		C322	富士型(FHF32W×2)	8	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	16	HF18N-SA	16
2F	ユニット7		n601	ペンダント乳白透明模様(IL60W×1)	2	60	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	2	LDA8L-G-6T5	2
2F	ユニット7	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
2F	ユニット7	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	2	FPL7ND	2
2F	ユニット7	畳スペース	b72P	シーリング乳白糸巻き模様入り(FCL34×27W)	1	61	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH148710L	1
2F	ユニット7	居室1~10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OL291345NR-Z3	10	CL8DL-J1	10
2F	ユニット8	ホーチ	R241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1
2F	ユニット8	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	7	57	器具交換	POM-PDL-1502930FN-Z	7	EL-D15/5(252NM) AHN	7
2F	ユニット8		f606	シャンテリア(IL60W×6)	1	360	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	6	LDA8L-G-6T5	6
2F	ユニット8		j571	ブラケット強化和紙張り(IL57W×1)	1	57	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	1	LDA8L-G-6T5	1
2F	ユニット8		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4
2F	ユニット8		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	POM-PDL-1250527-Z	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5
2F	ユニット8	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5
2F	ユニット8	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	17	32	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	17	EL-D04/3(152NM) AHN	17

別紙1「照明器具一覧」 特別養護老人ホーム いこいの杜 LED照明 仕様書

場所			既設照明				施工方法	LED照明(参考品番①)		LED照明(参考品番②)	
階層	区分	部屋名等	記号	型式	台数	消費電力(W)		型式(参考品番)	台数	型式(参考品番)	台数
2F	ユニット8		C322	富士型(FHF32W×2)	8	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	16	HF18N-SA	16
2F	ユニット8		n601	ペンダント 乳白透明模様(IL60W×1)	2	60	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	2	LDA8L-G-6T5	2
2F	ユニット8	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
2F	ユニット8	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	2	FPL7ND	2
2F	ユニット8	畳スペース	b72P	シーリング乳白糸巻き模様入り(FOL34×27W)	1	61	器具交換	ODL-OL291551R-Z2	1	AH48710-L	1
2F	ユニット8	居室1~10	a100	シーリング〇(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OL291345NR-Z3	10	CL8DL-J1	10
2F	ユニット8	パブリックスペース・廊下	E233	埋込□275ルーバ(FHP23W×3)	16	69	バイパス工事	YRS8W-FPL/FHP-WT/N-Z	48	FPL8ND	48
2F	ユニット8		N254	ペンダント 手もみ紙張りセト(EFD25W×4)	2	100	球交換	NL-OPS/5W27K/E26/D-Z2	8	LDA14L-G-10T5	8
2F	ユニット8	倉庫1・2	C321	富士型(FHF32W×1)	2	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2
2F	ユニット8	汚物処理室1・2	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	6	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	6	EL-D04/3(102NM) AHN	6
2F	ユニット8	DS1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2
2F	ユニット8	リネン庫1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2
2F	ユニット8	便所1・2	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	2	24	器具交換	POM-PDL-1500850F-Z	2	EL-D04/3(102NM) AHN	2
2F	ユニット8	物入1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	POM-PDL-1500550F-Z	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2
2F	ユニット8	倉庫	C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4
2F	ユニット8	EVホール・廊下	E233	埋込□275ルーバ(FHP23W×3)	3	69	バイパス工事	YRS8W-FPL/FHP-WT/N-Z	9	FPL8ND	9
2F	ユニット8	脱衣室	F322W	業務用浴室灯(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4
2F	ユニット8	機会浴室	F322W	業務用浴室灯(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8
屋上	屋上		K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	YRS7W-FPL-WT/N-Z2	2	FPL7ND	2
合計					774				1006		1006