

別紙1「照明器具一覧」 特別養護老人ホーム いこいの杜 LED照明 仕様書

場所			既設照明				施工方法		LED照明(参考品番①)		LED照明(参考品番②)	
階層	区分	部屋名等	記号	型式	台数	消費電力(W)		型式(参考品番)	台数	型式(参考品番)	台数	
1F	ユニット1	ホーチ	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1	
1F	ユニット1		K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	1	FPL7ND	1	
1F	ユニット1	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	ODL-XD457029-Z4	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8	
1F	ユニット1		g601	ブラケット(LDS60W×1)	4	60	球交換	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	4	LDA8L-G-E17-6T5	4	
1F	ユニット1		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4	
1F	ユニット1		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	ODL-OD261735R-Z3	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5	
1F	ユニット1	倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	ユニット1	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5	
1F	ユニット1	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	17	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	17	EL-D04/3(152NM) AHN	17	
1F	ユニット1		C322	富士型(FHF32W×2)	8	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	16	HF18N-SA	16	
1F	ユニット1		k151	ペンダント和紙張り(EFA15W×1)	2	15	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	2	LDA8L-G-6T5	2	
1F	ユニット1	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	ユニット1	浴室	K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	FPL7ND	2	
1F	ユニット1	居室1~10	a100	シーリング〇(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OX9742LDR-Z3	10	CL8DL-J1	10	
1F	ユニット2	ホーチ	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1	
1F	ユニット2		K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	1	FPL7ND	1	
1F	ユニット2	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	ODL-XD457029-Z4	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8	
1F	ユニット2		g601	ブラケット(LDS60W×1)	4	60	球交換	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	4	LDA8L-G-E17-6T5	4	
1F	ユニット2		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4	
1F	ユニット2		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	ODL-OD261735R-Z3	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5	
1F	ユニット2	倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	ユニット2	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5	
1F	ユニット2	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	17	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	17	EL-D04/3(152NM) AHN	17	
1F	ユニット2		C322	富士型(FHF32W×2)	8	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	16	HF18N-SA	16	
1F	ユニット2		k151	ペンダント和紙張り(EFA15W×1)	2	15	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	2	LDA8L-G-6T5	2	
1F	ユニット2	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	ユニット2	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	FPL7ND	2	
1F	ユニット2	居室1~10	a100	シーリング〇(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OX9742LDR-Z3	10	CL8DL-J1	10	
1F	ユニット3	ホーチ	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1	
1F	ユニット3		K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	1	FPL7ND	1	
1F	ユニット3	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	ODL-XD457029-Z4	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8	
1F	ユニット3		h571	ブラケット和紙カバー(IL60W×1)	1	60	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	LDA8L-G-6T5	4	
1F	ユニット3		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	器具交換	ODL-OD261892R-Z2	5	EL-D00/1(062NM) AHN	5	
1F	ユニット3		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	バイパス工事	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	1	EL-D02/2(062NM) AHN	1	
1F	ユニット3	倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	器具交換	XG505006P1B	5	HF18N-SA	5	
1F	ユニット3	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5	
1F	ユニット3	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	26	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	26	EL-D04/3(152NM) AHN	26	
1F	ユニット3		C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4	
1F	ユニット3		I601	ペンダント和紙カバー(LDS60W×1)	2	60	球交換	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	LDA8L-G-E17-6T5	2	
1F	ユニット3		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	2	40	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	2	EL-D00/1(062NM) AHN	2	
1F	ユニット3	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	ユニット3	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	FPL7ND	2	
1F	ユニット3	居室1~10	a100	シーリング〇(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OX9742LDR-Z3	10	CL8DL-J1	10	
1F	ユニット4	ホーチ	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1	
1F	ユニット4		K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	1	FPL7ND	1	
1F	ユニット4	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	ODL-XD457029-Z4	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8	
1F	ユニット4		h571	ブラケット和紙カバー(IL60W×1)	1	60	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	LDA8L-G-6T5	4	
1F	ユニット4		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	器具交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	5	EL-D00/1(062NM) AHN	5	
1F	ユニット4		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	バイパス工事	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	1	EL-D02/2(062NM) AHN	1	
1F	ユニット4	倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
1F	ユニット4	便所1~5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5	
1F	ユニット4	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	26	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	26	EL-D04/3(152NM) AHN	26	
1F	ユニット4		C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4	

別紙1「照明器具一覧」 特別養護老人ホーム いこいの杜 LED照明 仕様書

階層	区分	場所 部屋名等	既設照明				施工方法	LED照明(参考品番①)		LED照明(参考品番②)	
			記号	型式	台数	消費電力(W)		型式(参考品番)	台数	型式(参考品番)	台数
1F	ユニット4		I601	ペンダント和紙カバー(LDS60W×1)	2	60	球交換	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	LDA8L-G-E17-6T5	2
1F	ユニット4	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
1F	ユニット4	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	FPL7ND	2
1F	ユニット4	居室1～10	a100	シーリング(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OX9742LDR-Z3	10	GL8DL-J1	10
1F	ユニット4	ハブリックススペース廊下	E233	埋込口275ルーバー(FHP23W×3)	16	69	バイパス工事	POM-PPL27-0850GY10-Z	48	FPL8ND	48
1F	ユニット4		N254	ペンダント 手もみ和紙張りセード(EFD25W×4)	2	100	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	8	LDA14L-G-10T5	8
1F	ユニット4	ゴミ置場1・2	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	2	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2
1F	ユニット4	倉庫	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	1	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(062NM) AHN	1
1F	ユニット4	理美容室	J853	埋込φ900パネル(FHD85W×3)	1	255	球交換	POM-PTS58-D5005TH-A2-Z	1	NNF83600J LT9	1
1F	ユニット4		G321	ミラーライト(FHF32W×1)	2	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2
1F	ユニット4	医務室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8
1F	ユニット4	理学療法士室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8
1F	ユニット4	汚物処理室1・2	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	6	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	6	EL-D04/3(102NM) AHN	6
1F	ユニット4	DS1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2
1F	ユニット4	リネン庫1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2
1F	ユニット4	便所1・2	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	2	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(102NM) AHN	2
1F	ユニット4	物入1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2
1F	ユニット4	テラス	K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	1	FPL7ND	1
1F	共用部	ホーチ1・2・3	P161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	9	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	9	EL-D04/3(062NM) AHN	9
1F	共用部	ウツデッキ	K181W	ブラケット屋外用(FPL18W×1)	1	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	1	FPL7ND	1
1F	共用部	玄関ホール	R321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	8	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	8	EL-D04/3(152NM) AHN	8
1F	共用部	廊下1～4・EVホール	E233	埋込口275ルーバー(FHP23W×3)	15	69	バイパス工事	POM-PPL27-0850GY10-Z	45	FPL8ND	45
1F	共用部	事務室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	11	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	22	HF18N-SA	22
1F	共用部		B321	埋込W150(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
1F	共用部	会議室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8
1F	共用部	相談室	A322	埋込W220ルーバー(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8
1F	共用部	脱衣室	F322W	業務用浴室灯(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4
1F	共用部	機会浴室	F322W	業務用浴室灯(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	12	HF18N-SA	12
1F	共用部	階段下倉庫	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
1F	共用部	ポンプ室	D321	トラフ片反射付(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1
1F	共用部	地域交流スペース	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	25	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	25	EL-D04/3(152NM) AHN	25
1F	共用部		M100	ペンダントガラスセード(IL100W×1)	10	100	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	10	LDA14L-G-10T5	10
1F	共用部	厨房	H322W	富士型 防雨・防湿(FHF32W×2)	1	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2
1F	共用部	男・女便所	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	2	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(102NM) AHN	2
1F	共用部	倉庫	C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4
1F	共用部	居宅介護支援事務所	C322	富士型(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8
1F	共用部	宿直室	B322	埋込W220(FHF32W×2)	1	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2
1F	共用部	男子更衣室	C322	富士型(FHF32W×2)	1	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2
1F	共用部	男子脱衣室	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1
1F	共用部	女子更衣室	C322	富士型(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8
1F	共用部	女子脱衣室	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	2	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(102NM) AHN	2
1F	共用部	配膳室	I322	埋込W220パネル(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8
2F	ユニット5	ホーチ	R241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1
2F	ユニット5	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	ODL-XD457029-Z4	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8
2F	ユニット5		e1004	シーリング(IL100W×4)	1	400	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	LDA14L-G-10T5	4
2F	ユニット5		i571	ブラケットセード(IL57W×1)	5	114	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	5	LDA8L-G-6T5	5
2F	ユニット5		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4
2F	ユニット5		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	ODL-OD261735R-Z3	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5
2F	ユニット5	便所1～5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5
2F	ユニット5	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	26	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	26	EL-D04/3(152NM) AHN	26
2F	ユニット5		C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4
2F	ユニット5		m100	ペンダントガラスセード(IL100W×1)	2	100	器具交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	1	LDA14L-G-10T5	1
2F	ユニット5	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1

別紙1「照明器具一覧」 特別養護老人ホーム いこいの杜 LED照明 仕様書

場所			既設照明				施工方法		LED照明(参考品番①)		LED照明(参考品番②)	
階層	区分	部屋名等	記号	型式	台数	消費電力(W)		型式(参考品番)	台数	型式(参考品番)	台数	
2F	ユニット5	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	FPL7ND	2	
2F	ユニット5	居室1～10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OX9742LDR-Z3	10	CL8DL-J1	10	
2F	ユニット6	ホーチ	R241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1	
2F	ユニット6	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	8	57	器具交換	ODL-XD457029-Z4	8	EL-D15/5(252NM) AHN	8	
2F	ユニット6		e1004	シーリング(IL100W×4)	1	400	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	LDA14L-G-10T5	4	
2F	ユニット6		i571	ブラケット セット(IL57W×1)	5	114	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	5	LDA8L-G-6T5	5	
2F	ユニット6		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4	
2F	ユニット6		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	ODL-OD261735R-Z3	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5	
2F	ユニット6	便所1～5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5	
2F	ユニット6	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	26	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	26	EL-D04/3(152NM) AHN	26	
2F	ユニット6		C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4	
2F	ユニット6		m100	ペンダント ガラスセット(IL100W×1)	2	100	器具交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	1	LDA14L-G-10T5	1	
2F	ユニット6	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
2F	ユニット6	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	FPL7ND	2	
2F	ユニット6	居室1～10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OX9742LDR-Z3	10	CL8DL-J1	10	
2F	ユニット7	ホーチ	R241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1	
2F	ユニット7	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	7	57	器具交換	ODL-XD457029-Z4	7	EL-D15/5(252NM) AHN	7	
2F	ユニット7		f606	シャンテリア(IL60W×6)	1	360	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	6	LDA8L-G-6T5	6	
2F	ユニット7		j571	ブラケット 強化和紙張り(IL57W×1)	1	57	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	1	LDA8L-G-6T5	1	
2F	ユニット7		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4	
2F	ユニット7		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	ODL-OD261735R-Z3	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5	
2F	ユニット7	便所1～5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5	
2F	ユニット7	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	17	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	17	EL-D04/3(152NM) AHN	17	
2F	ユニット7		C322	富士型(FHF32W×2)	8	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	16	HF18N-SA	16	
2F	ユニット7		n601	ペンダント 乳白透明模様(IL60W×1)	2	60	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	2	LDA8L-G-6T5	2	
2F	ユニット7	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
2F	ユニット7	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	FPL7ND	2	
2F	ユニット7	居室1～10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OX9742LDR-Z3	10	CL8DL-J1	10	
2F	ユニット8	ホーチ	R241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	1	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	1	EL-D04/3(102NM) AHN	1	
2F	ユニット8	廊下	O571	ダウンライトφ200(FHT57W×1)	7	57	器具交換	ODL-XD457029-Z4	7	EL-D15/5(252NM) AHN	7	
2F	ユニット8		f606	シャンテリア(IL60W×6)	1	360	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	6	LDA8L-G-6T5	6	
2F	ユニット8		j571	ブラケット 強化和紙張り(IL57W×1)	1	57	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	1	LDA8L-G-6T5	1	
2F	ユニット8		U401	ダウンライトφ100(IL40W×1)	4	40	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	4	EL-D00/1(062NM) AHN	4	
2F	ユニット8		T131	ダウンライトφ125(D13W×1)	5	13	器具交換	ODL-OD261735R-Z3	5	EL-D02/2(062NM) AHN	5	
2F	ユニット8	便所1～5	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	5	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	5	EL-D04/3(102NM) AHN	5	
2F	ユニット8	食堂・リビング	Q321	ダウンライトφ150(FHT32W×1)	17	32	器具交換	ODL-OD261789-Z3	17	EL-D04/3(152NM) AHN	17	
2F	ユニット8		C322	富士型(FHF32W×2)	8	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	16	HF18N-SA	16	
2F	ユニット8		n601	ペンダント 乳白透明模様(IL60W×1)	2	60	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	2	LDA8L-G-6T5	2	
2F	ユニット8	脱衣室	F321W	業務用浴室灯(FHF32W×1)	1	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	1	HF18N-SA	1	
2F	ユニット8	浴室	K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	FPL7ND	2	
2F	ユニット8	居室1～10	a100	シーリング○(FHD100W)	10	100	器具交換	ODL-OX9742LDR-Z3	10	CL8DL-J1	10	
2F	ユニット8	ハブリックスベース・廊下	E233	埋込口275ルーバー(FHP23W×3)	16	69	バイパス工事	POM-PPL27-0850GY10-Z	48	FPL8ND	48	
2F	ユニット8		N254	ペンダント 手もみ紙張りセット(EFD25W×4)	2	100	球交換	TO-LDA7L-H/60W/2-Z	8	LDA14L-G-10T5	8	
2F	ユニット8	倉庫1・2	C321	富士型(FHF32W×2)	2	32	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	2	HF18N-SA	2	
2F	ユニット8	汚物処理室1・2	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	6	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	6	EL-D04/3(102NM) AHN	6	
2F	ユニット8	DS1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2	
2F	ユニット8	リネン庫1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2	
2F	ユニット8	便所1・2	S241	ダウンライトφ150(FHT24W×1)	2	24	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(102NM) AHN	2	
2F	ユニット8	物入1・2	S161	ダウンライトφ150(FHT16W×1)	2	16	器具交換	ODL-OD261773R-Z3	2	EL-D04/3(062NM) AHN	2	
2F	ユニット8	倉庫	C322	富士型(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4	
2F	ユニット8	EVホール・廊下	E233	埋込口275ルーバー(FHP23W×3)	3	69	バイパス工事	POM-PPL27-0850GY10-Z	9	FPL8ND	9	
2F	ユニット8	脱衣室	F322W	業務用浴室灯(FHF32W×2)	2	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	4	HF18N-SA	4	
2F	ユニット8	機会浴室	F322W	業務用浴室灯(FHF32W×2)	4	64	バイパス工事	POM-PTS12-D5015TH-Z	8	HF18N-SA	8	

別紙1「照明器具一覧」 特別養護老人ホーム いこいの杜 LED照明 仕様書

場所			既設照明			施工方法	LED照明(参考品番①)		LED照明(参考品番②)		
階層	区分	部屋名等	記号	型式	台数	消費電力(W)	型式(参考品番)	台数	型式(参考品番)	台数	
屋上	屋上		K181	ブラケット(FPL18W×1)	2	18	バイパス工事	TO-LDA4L-H-E17/S/40W2-Z	2	FPL7ND	2
合計					762			994		994	