

冷暖房機器表-1

記号	名称	仕様	電気				台数	設置場所	備考
			相	電圧	kW	起動			
ACP-1	空冷ヒートポンプエアコン (1・2階管理系統)	ビル用マルチエアコン 室外機 48HP					1	2階屋上(室外機置場)	コンクリート基礎
		冷房能力 136.0 kW							(建築工事)
		暖房能力 146.0 kW							耐震害害仕様
		圧縮機	3	200	28.6	直入			
		送風機	3	200	1.56	直入			
		附属品	スリッパ防護架台、SUS製防雪フード(吹出・吸込側)、 鋼製平架台C-150X75(溶融亜鉛めっき)、防鳥網3ヶ所張り 他標準附属品一式						
ACP-1-a	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					1	1階 男子更衣室 廊下4、EVホール	
		冷房能力 3.6 kW							
		暖房能力 4.0 kW							
		送風機	1	200	0.03	直入			
		附属品	リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共 防振吊金物、他標準附属品一式						
ACP-1-b	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					5	1階 居宅介護支援事業所 廊下1,2,3、ホール 理美容室 医務室 理学療法室	
		冷房能力 4.5 kW							
		暖房能力 5.0 kW							
		送風機	1	200	0.03	直入			
		附属品	リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共 防振吊金物、他標準附属品一式					2階 廊下、EVホール	
ACP-1-c	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					16	1階 事務室、会議室、配膳室 相談室、女子更衣室 地域交流スペース 長びブリックA-11,2,ホ	
		冷房能力 7.1 kW							
		暖房能力 8.0 kW							
		送風機	1	200	0.035	直入			
		附属品	リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共 防振吊金物、他標準附属品一式					2階 長びブリックA-11,2,ホ	
ACP-2	空冷ヒートポンプエアコン (1・2階機械浴室系統)	ビル用マルチエアコン 室外機 8HP					1	2階屋上(室外機置場)	コンクリート基礎
		冷房能力 22.4 kW							(建築工事)
		暖房能力 25.0 kW							耐震害害仕様
		圧縮機	3	200	3.88	直入			
		送風機	3	200	0.252	直入			
		附属品	スリッパ防護架台、SUS製防雪フード(吹出・吸込側)、 鋼製平架台C-150X75(溶融亜鉛めっき)、防鳥網3ヶ所張り 他標準附属品一式						
ACP-2-a	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 ビルトイン形					2	1階 脱衣室(機械浴室) 2階 脱衣室(機械浴室)	
		冷房能力 7.1 kW							
		暖房能力 8.0 kW							
		送風機	1	200	0.03	直入			
		附属品	リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置 キャンバスダクト、ダクト交換キット、防振吊金物 他標準附属品一式						

記号	名称	仕様	電気				台数	設置場所	備考
			相	電圧	kW	起動			
ACP-3	空冷ヒートポンプエアコン (1階ユニット1系統)	ビル用マルチエアコン 室外機 26HP					4	2階屋上(室外機置場)	コンクリート基礎
		冷房能力 73.5 kW							(建築工事)
		暖房能力 82.5 kW							耐震害害仕様
		圧縮機	3	200	13.4	直入			
		送風機	3	200	1.56	直入			
		附属品	スリッパ防護架台、SUS製防雪フード(吹出・吸込側)、 鋼製平架台C-150X75(溶融亜鉛めっき)、防鳥網3ヶ所張り 他標準附属品一式						
ACP-3-a	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					56	1階 居室1~10 畳入ベース 廊下	
		冷房能力 4.5 kW							
		暖房能力 5.0 kW							
		送風機	1	200	0.03	直入			
		附属品	リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共 防振吊金物、他標準附属品一式						
ACP-3-b	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					8	1階 食堂・リビング	
		冷房能力 7.1 kW							
		暖房能力 8.0 kW							
		送風機	1	200	0.035	直入			
		附属品	リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共 防振吊金物、他標準附属品一式						
ACP-3-c	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 ビルトイン形					4	1階 食堂・リビング	
		冷房能力 2.8 kW							
		暖房能力 3.2 kW							
		送風機	1	200	0.03	直入			
		附属品	リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置 キャンバスダクト、ダクト交換キット、防振吊金物 他標準附属品一式						
ACP-7	空冷ヒートポンプエアコン (2階ユニット5系統)	ビル用マルチエアコン 室外機 28HP					2	2階屋上(室外機置場)	コンクリート基礎
		冷房能力 80.0 kW							(建築工事)
		暖房能力 90.0 kW							耐震害害仕様
		圧縮機	3	200	14.84	直入			
		送風機	3	200	1.56	直入			
		附属品	スリッパ防護架台、SUS製防雪フード(吹出・吸込側)、 鋼製平架台C-150X75(溶融亜鉛めっき)、防鳥網3ヶ所張り 他標準附属品一式						
ACP-7-a	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					26	2階 居室1~10 廊下	
		冷房能力 4.5 kW							
		暖房能力 5.0 kW							
		送風機	1	200	0.03	直入			
		附属品	リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共 防振吊金物、他標準附属品一式						
ACP-7-b	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					2	2階 畳入ベース	
		冷房能力 5.6 kW							
		暖房能力 6.3 kW							
		送風機	1	200	0.03	直入			
		附属品	リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共 防振吊金物、他標準附属品一式						

冷暖房機器表-2

記号	名称	仕様	電気				台数	設置場所	備考
			相	電圧	kW	起動			
ACP-7-c	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					4	2階 食堂・リビング	
ACP-10-c		冷房能力 8.0 kW							
		暖房能力 9.0 kW							
		送風機	1	200	0.04	直入			
		付属品 リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置							
		防振吊金物、他標準付属品一式							
ACP-7-d	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 ビルトイン形					2	2階 食堂・リビング	
ACP-10-d		冷房能力 2.8 kW							
		暖房能力 3.2 kW							
		送風機 720 m3/h							
		送風機	1	200	0.03	直入			
		付属品 リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置、							
		キャンバスダクト、ダクト交換キット、防振吊金物							
		他標準付属品一式							
	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室外機 28HP					2	2階屋上(室外機置場)	コンクリート基礎
ACP-8	(2階ユニット5系統)	冷房能力 80.0 kW							(建築工事)
ACP-9	(2階ユニット8系統)	暖房能力 90.0 kW							耐震塩害仕様
		圧縮機	3	200	14.84	直入			
		送風機	3	200	1.56	直入			
		付属品 スプリング防振架台、SUS製防雪フード(吹出・吸込側)、							
		鋼製平架台C-150X75(溶融亜鉛めっき)、							
		他標準付属品一式							
ACP-8-a	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					28	2階 居室1~10	
ACP-9-a		冷房能力 4.5 kW						畳スペース	
		暖房能力 5.0 kW						廊下	
		送風機	1	200	0.03	直入			
		付属品 リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共							
		防振吊金物、他標準付属品一式							
ACP-8-b	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 天井カセット(2方向吹出)形					4	2階 食堂・リビング	
ACP-9-b		冷房能力 8.0 kW							
		暖房能力 9.0 kW							
		送風機	1	200	0.04	直入			
		付属品 リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共							
		防振吊金物、他標準付属品一式							
ACP-8-c	空冷ヒートポンプエアコン	ビル用マルチエアコン 室内機 ビルトイン形					2	2階 食堂・リビング	
ACP-9-c		冷房能力 2.8 kW							
		暖房能力 3.2 kW							
		送風機 720 m3/h							
		送風機	1	200	0.03	直入			
		付属品 リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置、							
		キャンバスダクト、ダクト交換キット、防振吊金物							
		他標準付属品一式							

記号	名称	仕様	電気				台数	設置場所	備考
			相	電圧	kW	起動			
ACP-11	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット(2方向吹出)形・インバータータイプ					1	1階 宿直室	コンクリート基礎
		冷房能力 4.0(1.8~4.5) kW							(建築工事)
		暖房能力 4.5(2.1~5.0) kW							耐震塩害仕様
		圧縮機 (室外)	3	200	0.8	直入			
		送風機 (室外)	3	200	0.030	直入			
		送風機 (室内)	3	200	0.034	直入			
		付属品 スプリング防振架台、SUS製防雪フード(吸込側)、							
		鋼製平架台C-150X75(溶融亜鉛めっき)、							
		リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置共							
		他標準付属品一式							
ACP-12	空冷ヒートポンプエアコン	天井ビルトイン形・インバータータイプ					8	1・2階 脱衣室	コンクリート基礎
		冷房能力 7.1(3.2~8.0) kW						(ユニット1~8)	(建築工事)
		暖房能力 8.0(3.6~10.0) kW							耐震塩害仕様
		送風機 1,680 m3/h							
		圧縮機 (室外)	3	200	1.7	直入			
		送風機 (室外)	3	200	0.135	直入			
		送風機 (室内)	3	200	0.120	直入			
		付属品 スプリング防振架台、SUS製防雪フード(吸込側)、							
		鋼製平架台C-150X75(溶融亜鉛めっき)、							
		リモコンスイッチ、化粧パネル、ドレンアップ装置、	1	200	0.035	直入			
		キャンバスダクト、ダクト交換キット共							
		他標準付属品一式							
	集中管理コントローラー	各室内機 運転・停止、温度設定、異常表示 (ACP-1・2・12系統)	1	100		直入	2	1階 事務室	
	室内機フィルター	付属フィルターの仕様は、NBSを参照する							