

基本情報						機器					備 考	機器仕様		
	階	室名／空調ゾーン名	室容積 ㎡	必要換 気 回数	必要換気量 ㎡/h	機器番号	型式	換気量 ㎡	数量 (台)	合計換気 量(㎡)		消費電力 W@	消費電力 W計	ダクトφ
131	2F	【みどり苑/ユニット3】居室5	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
132	2F	【みどり苑/ユニット3】居室6	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
133	2F	【みどり苑/ユニット3】居室7	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
134	2F	【みどり苑/ユニット3】居室8	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
135	2F	【みどり苑/ユニット3】居室9	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
136	2F	【みどり苑/ユニット3】居室10	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
137	2F	【みどり苑/ユニット3】 食堂・リビング	293.1	2.0	586.2	HEU-3	LGH-N35CX3	350	2	700	CO2センサー付	140.0	280.0	
										0	建築工事		0.0	
138	2F	【みどり苑/ユニット3】 便所1	9.3	5.0	46.4	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
139	2F	【みどり苑/ユニット3】 便所2	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
140	2F	【みどり苑/ユニット3】 便所3	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
141	2F	【みどり苑/ユニット3】 便所4	12.8	5.0	63.9	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
142	2F	【みどり苑/ユニット3】 汚物処理室	15.9	5.0	79.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
144	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室1	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
145	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室2	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
146	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室3	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
147	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室4	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
148	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室5	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
149	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室6	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
150	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室7	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
151	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室8	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
152	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室9	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
153	2F	【みどり苑/ユニット4】 居室10	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
154	2F	【みどり苑/ユニット4】 食堂・リビング	217.2	2.0	434.5	HEU-2	LGH-N50CX3	500	1	500	CO2センサー付	186.0	186.0	
										0	建築工事		0.0	
155	2F	【みどり苑/ユニット4】 便所1	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
156	2F	【みどり苑/ユニット4】 便所2	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
157	2F	【みどり苑/ユニット4】 便所3	13.5	5.0	67.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
158	2F	【みどり苑/ユニット4】 便所4	13.8	5.0	68.8	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
159	2F	【みどり苑/ユニット4】 汚物処理室	11.0	5.0	55.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
161	2F	【みどり苑/ユニット1・2】 サービスステーション	48.8	2.0	97.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
162	2F	【みどり苑/ユニット3・4】 サービスステーション	48.8	2.0	97.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
163	2F	【みどり苑/ユニット1・2】 浴室1	21.8	5.0	109.2	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
164	2F	【みどり苑/ユニット1・2】 浴室2	22.1	5.0	110.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
165	2F	【みどり苑/ユニット1・2】 脱衣室	57.6	5.0	288.0	FE-4	VD-18ZVC7	300	1	300		7.0	7.0	
166	2F	【みどり苑/ユニット3・4】 浴室1	21.8	5.0	109.2	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
167	2F	【みどり苑/ユニット3・4】 浴室2	22.1	5.0	110.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
168	2F	【みどり苑/ユニット3・4】 脱衣室	57.6	5.0	288.0	FE-4	VD-18ZVC7	300	1	300		7.0	7.0	
169	2F	【みどり苑/共用】 特殊浴室	82.2	5.0	411.2	FE-7	VD-20ZVC7	340	2	680		9.0	18.0	
170	2F	【みどり苑/共用】 脱衣室(特浴)	61.6	5.0	308.0	FE-4	VD-18ZVC7	300	1	300		7.0	7.0	
171	2F	【みどり苑/ユニット1・2】 介護材料室	29.3	2.0	58.5	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
172	2F	【みどり苑/ユニット3・4】 介護材料室	29.3	2.0	58.5	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
175	2F	【みどり苑/共用】 男子WC	14.1	5.0	70.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
176	2F	【みどり苑/共用】 女子WC	15.2	5.0	76.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
193	3F	【みどり苑/ユニット5】 居室1	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
194	3F	【みどり苑/ユニット5】 居室2	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
195	3F	【みどり苑/ユニット5】 居室3	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
196	3F	【みどり苑/ユニット5】 居室4	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
197	3F	【みどり苑/ユニット5】 居室5	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
198	3F	【みどり苑/ユニット5】 居室6	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
199	3F	【みどり苑/ユニット5】 居室7	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
200	3F	【みどり苑/ユニット5】 居室8	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	

201	3F	【みどり苑/ユニット5】居室9	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
202	3F	【みどり苑/ユニット5】居室10	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
203	3F	【みどり苑/ユニット5】食堂・リビング	217.2	2.0	434.5	HEU-2	LGH-N50CX3	500	1	500	CO2センサー付	186.0	186.0			
										0	建築工事		0.0			
204	3F	【みどり苑/ユニット5】便所1	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
205	3F	【みどり苑/ユニット5】便所2	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
206	3F	【みどり苑/ユニット5】便所3	13.5	5.0	67.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
207	3F	【みどり苑/ユニット5】便所4	13.8	5.0	68.8	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
208	3F	【みどり苑/ユニット5】汚物処理室	11.0	5.0	55.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
210	3F	【みどり苑/ユニット6】玄関	9.0	2.0	17.9	FE-3	VD-15ZVC7	160	1	160				5.0	5.0	
211	3F	【みどり苑/ユニット6】居室1	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
212	3F	【みどり苑/ユニット6】居室2	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
213	3F	【みどり苑/ユニット6】居室3	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
214	3F	【みどり苑/ユニット6】居室4	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
215	3F	【みどり苑/ユニット6】居室5	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
216	3F	【みどり苑/ユニット6】居室6	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
217	3F	【みどり苑/ユニット6】居室7	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
218	3F	【みどり苑/ユニット6】居室8	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
219	3F	【みどり苑/ユニット6】居室9	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
220	3F	【みどり苑/ユニット6】居室10	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
221	3F	【みどり苑/ユニット6】食堂・リビング	293.1	2.0	586.2	HEU-3	LGH-N35CX3	350	2	700	CO2センサー付	140.0	280.0			
										0	建築工事		0.0			
222	3F	【みどり苑/ユニット6】便所1	9.3	5.0	46.4	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
223	3F	【みどり苑/ユニット6】便所2	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
224	3F	【みどり苑/ユニット6】便所3	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
225	3F	【みどり苑/ユニット6】便所4	12.8	5.0	63.9	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
226	3F	【みどり苑/ユニット6】汚物処理室	15.9	5.0	79.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
227	3F	【みどり苑/ユニット7】玄関	9.0	2.0	17.9	FE-3	VD-15ZVC7	160	1	160				5.0	5.0	
228	3F	【みどり苑/ユニット7】居室1	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
229	3F	【みどり苑/ユニット7】居室2	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
230	3F	【みどり苑/ユニット7】居室3	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
231	3F	【みどり苑/ユニット7】居室4	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
232	3F	【みどり苑/ユニット7】居室5	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
233	3F	【みどり苑/ユニット7】居室6	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
234	3F	【みどり苑/ユニット7】居室7	36.0	2.0	72.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
235	3F	【みどり苑/ユニット7】居室8	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
236	3F	【みどり苑/ユニット7】居室9	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
237	3F	【みどり苑/ユニット7】居室10	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
238	3F	【みどり苑/ユニット7】食堂・リビング	293.1	2.0	586.2	HEU-3	LGH-N35CX3	350	2	700	CO2センサー付	140.0	280.0			
										0	建築工事		0.0			
239	3F	【みどり苑/ユニット7】便所1	9.3	5.0	46.4	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
240	3F	【みどり苑/ユニット7】便所2	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
241	3F	【みどり苑/ユニット7】便所3	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
242	3F	【みどり苑/ユニット7】便所4	12.8	5.0	63.9	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
243	3F	【みどり苑/ユニット7】汚物処理室	15.9	5.0	79.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120				3.3	3.3	
245	3F	【みどり苑/ユニット8】居室1	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
246	3F	【みどり苑/ユニット8】居室2	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
247	3F	【みどり苑/ユニット8】居室3	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
248	3F	【みどり苑/ユニット8】居室4	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
249	3F	【みどり苑/ユニット8】居室5	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
250	3F	【みどり苑/ユニット8】居室6	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
251	3F	【みどり苑/ユニット8】居室7	36.4	2.0	72.8	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
252	3F	【みどり苑/ユニット8】居室8	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
253	3F	【みどり苑/ユニット8】居室9	36.2	2.0	72.3	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	
254	3F	【みどり苑/ユニット8】居室10	37.0	2.0	74.0	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100				2.5	2.5	

基本情報						機器					備 考	機器仕様		
	階	室名／空調ゾーン名	室容積 ㎡	必要換 気 回数	必要換気量 ㎡/h	機器番号	型式	換気量 ㎡	数量 (台)	合計換気 量(㎡)		消費電力 W@	消費電力 W計	ダクトφ
255	3F	【みどり苑/ユニット8】 食堂・リビング	217.2	2.0	434.5	HEU-2	LGH-N50CX3	500	1	500	CO2センサー付	186.0	186.0	
										0	建築工事		0.0	
256	3F	【みどり苑/ユニット8】 便所1	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
257	3F	【みどり苑/ユニット8】 便所2	9.0	5.0	45.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
258	3F	【みどり苑/ユニット8】 便所3	13.5	5.0	67.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
259	3F	【みどり苑/ユニット8】 便所4	13.8	5.0	68.8	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
260	3F	【みどり苑/ユニット8】 汚物処理室	11.0	5.0	55.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
262	3F	【みどり苑/ユニット5・6】 サービスステーション	48.8	2.0	97.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
263	3F	【みどり苑/ユニット7・8】 サービスステーション	48.8	2.0	97.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
264	3F	【みどり苑/ユニット5・6】 浴室1	21.8	5.0	109.2	FE-3	VD-15ZVC7	160	1	160		5.0	5.0	
265	3F	【みどり苑/ユニット5・6】 浴室2	22.1	5.0	110.6	FE-3	VD-15ZVC7	160	1	160		5.0	5.0	
266	3F	【みどり苑/ユニット5・6】 脱衣室	57.6	5.0	288.0	FE-7	VD-20ZVC7	340	1	340		9.0	9.0	
267	3F	【みどり苑/ユニット7・8】 浴室1	21.8	5.0	109.2	FE-3	VD-15ZVC7	160	1	160		5.0	5.0	
268	3F	【みどり苑/ユニット7・8】 浴室2	22.1	5.0	110.6	FE-3	VD-15ZVC7	160	1	160		5.0	5.0	
269	3F	【みどり苑/ユニット7・8】 脱衣室	57.6	5.0	288.0	FE-7	VD-20ZVC7	340	1	340		9.0	9.0	
270	3F	【みどり苑/共用】 特殊浴室	82.2	5.0	411.2	FE-4	VD-18ZVC7	300	2	600		7.0	14.0	
271	3F	【みどり苑/共用】 脱衣室(特浴)	61.6	5.0	307.8	FE-7	VD-20ZVC7	340	1	340		9.0	9.0	
272	3F	【みどり苑/ユニット5・6】 介護材料室	29.3	2.0	58.5	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
273	3F	【みどり苑/ユニット7・8】 介護材料室	29.3	2.0	58.5	FE-1	VD-10ZVC7	100	1	100		2.5	2.5	
276	3F	【みどり苑/共用】 男子WC	14.1	5.0	70.6	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	
277	3F	【みどり苑/共用】 女子WC	15.2	5.0	76.0	FE-2	VD-13ZVC7	120	1	120		3.3	3.3	